

法務部矯正署雲林第二監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109年07月31日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	升降設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77-4 條。 2. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 升降設備：委託專業廠商(弘府機電工業有限公司)每月檢查維護 1 次。
2	電氣設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 2. 高低壓用電設備及發電機維護服務契約。 3. UPS 不斷電系統維護合約書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電氣設施：委託專業廠商(雲南機電技術顧問股份有限公司)每月檢查維護 1 次，高低壓每年 1 次停電和不停電檢查。最近 1 次高低壓停電和不停電檢查日期為 109 年 4 月 21 日。 2. 不斷電設備：委託專業廠商(一成資訊股份有限公司)每 3 個月定期保養 1 次，最近 1 次維護保養為 109 年 5 月 25 日。
3	消防設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各類場所消防安全設備設置標準。 2. 消防設備定期保養合約書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防設備：委託專業廠商(德成消防工程有限公司)每年消防檢查申報 1 次(乙類場所第 6 項)。本年度檢查申報日期為 109 年 5 月 18 至 20 日。 2. 季保養週期：管制區內 1 月、4 月、7 月、10 月；管制區外 2 月、5 月、8 月、11 月。
4	廢水處理場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。 2. 廢水處理場機能定期檢查合約書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廢水處理場設施：委託專業廠商(明洋環保有限公司)每月檢查維護 1 次。 2. 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 7 月 6 日。