

法務部矯正署雲林第二監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：111 年 11 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	1. 行政大樓 2. 戒護區(含德園、禮園、管教大樓、誠園、靜園及炊場)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 升降設備服務保養合約書。 10. 消防設備定期保養合約書。 11. 高低壓用電設備及發電機維護服務契約。 12. 鍋爐及壓力容器安全規則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近一次申報日期為 110 年 12 月 20 日。 2. 升降(電機)設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及服務保養合約書之規定，每月檢查維護 1 次，最近 1 次保養日期為 111 年 10 月 20 日。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年消防檢查申報 1 次(乙類場所第 6 項)，本年度報請消防局複檢日期為 111 年 9 月 6 日。季保養週期：管制區內 1 月、4 月、7 月、10 月；管制區外 2 月、5 月、8 月、11 月。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「高低壓用電設備及發電機維護服務契約」規定，每月檢查維護 1 次，高低壓每年 1 次停電和不停電檢查。最近 1 次高低壓停電和不停電檢查日期為 111 年 10 月 8 日。 5. 鍋爐設備：依據「鍋爐及壓力容器安全規則」規定，由具有鍋爐證照之人員操作，並委由專業廠商每月保養維護 1 次，每年並配合中華壓力容器協會定期實施年度檢查及大保養，最近 1 次年度檢查及保養日期為 110 年 12 月 14 日。
2	中央水塔	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 電業法第 60 條。 3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 4. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 5. 高低壓用電設備及發電機維護服務契約。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近一次申報日期為 110 年 12 月 20 日。 2. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「高低壓用電設備及發電機維護服務契約」規定，每月檢查維護 1 次，高低壓每年 1 次停電和不停電檢查。最近 1 次高低壓停電和不停電檢查日期為 111 年 10 月 8 日。 3. 自來水水塔：委託專業廠商清潔保養，另本監技工每日檢視運作是否正常，遇有供水異常狀況立即排除。

法務部矯正署雲林第二監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：111 年 11 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
3	污水處理場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。 2. 廢水處理場機能定期檢查合約書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 111 年 7 月 7 日。 2. 廢水處理場設施：委託專業廠商依「廢水處理場機能定期檢查合約書」規定，每月檢查維護 1 次。
4	機關內通行道路	無	由戒護科排定人員每日按時巡視，遇有異常狀況立即通報排除。
5	機關內路邊停車場及其遮雨棚	無	由戒護科排定人員每日按時巡視，遇有異常狀況立即通報排除。
6	圍牆	無	由戒護科排定人員每日按時巡視，遇有異常狀況立即通報排除。