
接駁點箱MPA
3Φ4W 220-380V
MPA 既設
ICZ50KA
CU BUSBAR 15x3x1-4
NFB3P 100AF 100AT
XLPE 1/C 60x4 PVC 65mm (約120M)
本工程新增
PA 新增
ICZ15KA
NFB2P 100AF 20AT
NFB3P 100AF 100AT
5.5x3 9.4KVAR
14x3 18.8KVAR
5.5x3 3Φ3W 380V
(R<10歐姆) 15KVAR 480V
(R<10歐姆) 30KVAR 480V
(R<10OP)
PVC 8x3 2.0(G) PVC 28mm
8 (R<50歐姆)
TR 10KVA 3Φ3W 380V 3Φ4W 110/190V
PVC 14x4 5.5(G) PVC 35mm
RA
L:22.64KVA
LA
L:4.175KVA
H:2.4KW
太陽能 熱水器電源 10KW
冷氣機電源
TO TR 10KVA 3Φ380V 3Φ4W110-190V
TO PA 3Φ4W 220-380V
PVC 22x4 5.5(G) PVC 41mm
R:8.1KVA
RA 新增
ICZ10KA
NFB3P 50AF 40AT
NFB3P 100AF 50AT
CU BUSBAR 15x3x1-4
ELCB1P 50AF 15AT
ELCB2P 50AF 15AT
30mA
SP
5.5
(R<50P)
(R<10OP)
插座 PVC 16mm 2.0(G) PVC 2.0x2
冷氣機 1.2KW
冷氣機插座 1.2KW
電腦-BA伺服器 14W*4-9
電腦-BA伺服器 14W*4-7
電腦-BA伺服器 14W*4-4
電腦-BA伺服器 14W*4-9
電腦-BA伺服器 14W*4-4
電腦-BA伺服器 14W*4-4
電腦 50W-4
電腦 28W-5
電腦 28W-1
電腦 14W-3
電腦 17W-3
電腦 50W-4
電腦 50W-4
電腦 50W-4
電腦 50W-4
修正 REVISION
日期 DATE
說 明 DISCRIPTION
核准 APPROVED BY
繪圖 DRAWN BY
設計 DESIGNED BY
比例尺 SCALE
審核
工程名稱 雲林二監宿舍新建工程
圖 名 單線圖
圖 號 DRAWING NO.
E-1